



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(Нижне-Волжское управление Ростехнадзора)**

ул. им Огарева, д. 15, г. Волгоград, Волгоградская обл., 400074  
Телефон: (8442) 94-58-58 Факс: (8442) 94-14-14  
Email: office@nvol.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08/25-20**

Законному представителю

МКДОУ Островской детский сад

Юридический адрес: Волгоградская  
область, Даниловский район, ст.  
Островская, ул. Гусева, д.4

«06» марта 2020 г.

Начальник Камышинского территориального отдела Нижне-Волжского управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
А.В.Рагузин

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 06.03.2020 г. № 08/25-20, составленного в отношении  
**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Островского  
детского сада Даниловского муниципального района (сокращенное название МКДОУ  
Островской детский сад)**, зарегистрированного по адресу: *Волгоградская область,  
Даниловский район, ст. Островская, ул. Гусева, д.14.*, заведующая Филимонова Наталья  
Борисовна

(ФИО, должность, наименование организации)

в присутствии:

Филимоновой Натальи Борисовны

– Заведующей МКДОУ Островской  
детский сад

**ПРЕДПИСЫВАЕТ**

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	В ходе плановой выездной проверки с 02.03.2020 вплоть до окончания проверки – 06.03.2020 не представлены документы, подтверждающие проведение наладки технологических устройств, а именно котлов	п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870	06.06.2020
2.	В ходе плановой выездной проверки с 02.03.2020 вплоть до окончания проверки – 06.03.2020 не представлены документы, подтверждающие мониторинг технического состояния газопроводов: технический осмотр, оценка технического состояния наружных (надземных) и внутренних газопроводов.	п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870;	06.06.2020

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
3.	При эксплуатации нарушено изоляционное (лакокрасочное) покрытие металла труб наружного газопровода.	п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	06.06.2020
4.	В ходе плановой выездной проверки с 02.03.2020 вплоть до окончания проверки – 06.03.2020 не представлены документы, подтверждающие проведение технического обслуживания, в том числе проверки срабатывания контрольными смесями СИКЗ (отсутствует в договоре с ООО «ГТВ»).	п. 71, 72, 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870	06.06.2020
5.	В ходе проверки с 02.03.2020 вплоть до окончания проверки – 06.03.2020 не представлена документация технического диагностирования помещения котельной для определения предельных сроков дальнейшей эксплуатации объекта технического регулирования в связи с отсутствием у предприятия документов, позволяющих определить предельный срок эксплуатации помещения котельной.	п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870	06.06.2020
6.	При эксплуатации наружного газопровода не проверяется наличие установленного габаритного знака в месте движения транспортных средств.	п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870	06.06.2020
7.	Запорная арматура на газопроводе-вводе не защищена от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц.	п. 14 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 п.5.1.8 СНИП 42-01-2002 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция (с Изменениями N 1, 2).	06.06.2020
8.	При эксплуатации внутреннего газопровода не проводится мониторинг и устранение неисправностей, отсутствует заглушка в точке подключения газоанализатора.	п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870	06.06.2020
9.	При эксплуатации наружного газопровода не проводится мониторинг и устранение неисправностей, не производится расчистка трассы газопровода от древесно-кустарниковой растительности.	п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870	06.06.2020

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Средняя,