

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Котовскому
и Ольховскому районам

403371, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 12 тел. 8(904)7537045,

e-mail: ondkotovo@yandex.ru

Предписание № 014/11/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному учреждению «Островской
детский сад» Даниловского муниципального района Волгоградской области
(ИНН 3404003725)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Волгоградской
области по пожарному надзору Киреева Э.А. № 014-11 от «26» апреля 2021 года, ст. 6
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 часов

(наименование органа ГПН)

00 минут 28 мая 2021 года по 17 часов 00 минут 28 мая 2021 года проведена проверка

Государственным инспектором Даниловского, Котовского и Ольховского районов по пожарному
надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

Даниловскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской
области Фроловым И.В. в помещениях и зданиях МКДОУ Островской детский сад

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Даниловского муниципального района Волгоградской области, распо-
ложенных по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Островская, ул. Гусева, 14

Совместно с: Заведующей МКДОУ Островской детский сад Даниловского

муниципального района Волгоградской области Филимоновой Натальей Борисовной;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) помещение здания котельной детского сада	Ст. 4, 91 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г.; п. 38 таб. А3, п. А4 СП 5.13130.2009; п.	До 28.11.2021 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		4 НПБ 110-03		
2	Не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) чердачное помещение здания детского сада	Ст. 4, 91 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г.; п. 38 таб. А3, п. А4 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03	До 28.11.2021 года	
3	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно между чердачным помещением и лестничной клеткой установлен люк, не являющийся противопожарным;	Ст. 88 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г	До 28.11.2021 года	
4	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	До 28.11.2021 года	
5	В здании детского сада запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	До 28.11.2021 года	
6	На объекте защиты допущено пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	п.п. «б» п. 35 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	До 28.11.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Фролов И.В.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«28» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» мая 2021 г.



МКДОУ Островской детский сад
Даниловского муниципального района
Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Филимонова Наталья Борисовна